

SIDEN SIAN \ VEOLIA

Arras, le 11 juin 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ARLEUX EN GOHELLE
MAIRIE
62580 ARLEUX EN GOHELLE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00299510		jeudi 07 mai 2026 à 10h25
Unité de gestion	0527	SIDEN SIAN \ VEOLIA	par : LB3
Installation	UDI 000474	ARLEUX EN GOHELLE	Type visite : AA
Point de surveillance	P 0000000964	R.M	Commune : ARLEUX-EN-GOHELLE
Localisation exacte	mairie évier cuisine		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET		
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	13,2 °C		25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,9 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	790 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,25 mg(Cl2)/L		
Chlore total	0,30 mg(Cl2)/L		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00299195 Référence laboratoire : LSE2605-25060

Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Coloration	<5 mg(Pt)/L	15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.	
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.	
Turbidité néphélométrique NFU	0,1 NFU	2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
Carbonates	0 mg(CO3),	
Hydrogénocarbonates	332,0 mg/L	
Titre alcalimétrique	0,00 °f	
Titre alcalimétrique complet	27,20 °f	
Titre hydrotimétrique	34,72 °f	
MINERALISATION		
Chlorures	48,50 mg/L	250,00
Sulfates	27,90 mg/L	250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES		
Carbone organique total	0,49 mg(C)/L	2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Ammonium (en NH4)	0,01 mg/L	0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,89 mg/L	1,00
Nitrates (en NO3)	44,40 mg/L	50,00
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,50
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL	0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL	0

PLV : 00299510 page : 2

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL

0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00299510)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN